

ADDENDUM N°1

DEMANDE D'APPEL D'OFFRES DAO/CB/MCA-M/LI-22/COMPACT

Travaux de réalisation des ouvrages de transfert des eaux usées de la zone industrielle de Bouznika et de son extension

ANCIENNE DISPOSITION	NOUVELLE DISPOSITION
Section V. Énoncé des Travaux	
Pièces écrites	
<u>C - EQUIPEMENTS HYDROELECTROMECHANIQUES</u> Prix 47 : Fourniture, transport et pose de Groupe de pompage électrique, Type : immergé, Débit nominal : supérieur à 34,2 l/s, Hauteur manométrique totale : supérieure à 54,4 m et inférieure ou égale à 57 m Lien : https://www.dropbox.com/s/wvaccm2nm5n7wc/LI-22-PIECES%20ECRITES.zip?dl=0	<u>C - EQUIPEMENTS HYDROELECTROMECHANIQUES</u> Prix 47 : Fourniture, transport et pose de Groupe de pompage électrique, Type : immergé, Débit nominal : supérieur à 34,2 l/s, Hauteur manométrique totale : supérieure à 58 m et inférieure ou égale à 60m Lien : https://www.dropbox.com/s/wvaccm2nm5n7wc/LI-22-PIECES%20ECRITES.zip?dl=0 https://www.dropbox.com/s/k8zuvn4yphdtejr/Addendum%20n%C2%B01.zip?dl=0
<u>Réfection et traversée</u> Prix de 96 à 98 Lien : https://www.dropbox.com/s/wvaccm2nm5n7wc/LI-22-PIECES%20ECRITES.zip?dl=0	<u>Réfection et traversée</u> Prix de 96 à 98 et Prix de 108 à 110 <u>Ajout du prix n°108</u> : Exécution de traversée route ou Oued, type fonçage : y compris, terrassement, enrobage de la conduite avec toile et toutes sujétions ; <u>Ajout du prix n°109</u> : Transplantation d'arbre (ø>40cm) ; <u>Ajout du prix n°110</u> : Transplantation d'arbuste (ø<40cm). Lien : https://www.dropbox.com/s/wvaccm2nm5n7wc/LI-22-PIECES%20ECRITES.zip?dl=0

	<u>PIECES%20ECRITES.zip?dl=0</u> https://www.dropbox.com/s/k8zuvn4yphdtejr/Addendum%20n%C2%B01.zip?dl=0
--	---

Les autres termes et conditions de la Demande d'appel d'offres, non concernés par cet avenant n°1, demeurent inchangés.