

Bulletin de clarifications n°2 : Questions et réponses relatives au Dossier d'Appel d'offres

« Travaux de construction d'un dalot, de deux bassins de rétention et des routes d'accès de l'extension de la Zone Industrielle de Had Soualem et de la nouvelle Zone Industrielle de Sahel Lakhyayta »

Réf. : **DAO/CB/MCA-M/LI-47/Compact**

Date de publication : **22 Juin 2020**

Dernier délai de dépôt des offres : **17 août 2020 à 15h00**

N°	Questions	Réponses
1	Au niveau de la description du projet présentée lors la réunion de pré-soumission, on a bien décrit un béton B25 hydrofuge destiné pour l'ouvrage dalot de la même quantité prescrite pour le prix n°C.3 référant à un béton B25 simple ; y'aura-t-il une plus-value pour l'hydrofuge ?	Le Béton destiné à la réalisation du dalot n'est pas hydrofuge.
2	La définition des prix C.1.1 et D2 incluent les terrassements dans terrain de toute nature alors qu'il y'a d'autres prix de plus-value pour le terrassement dans le rocher prix C.1.2 et D3 quelle différence entre ces prix pour éviter la redondance quantité ?	C.1.1 : concerne les terrassements en déblais relatifs au dalot ; C.1.2 : concerne la plus value des terrassements en déblais dans le rocher relatifs au dalot ; D2: concerne les terrassements en déblais relatifs aux bassins de retenue ; D3: concerne la plus value des terrassements en déblais dans le rocher relatifs aux bassins de retenue.
3	Est-ce qu'il y'a des prescriptions pour des références spécifiques des équipements des stations de pompage ?	Voir fascicule G « CCTP de la station de pompage ».
4	Y'a-t-il une présynthèse de déjà faite entre structure dalot et regards à rejet direct sur dalot ?	À établir dans le cadre du projet d'exécution.
5	Les plans DCE assainissement sont-ils déjà soumis, validés par la RADEEC ?	En principe les plans APD/DCE sont validés, il restera à valider les plans EXE.
6	Est-ce que l'entreprise sera dotée d'une reconnaissance des réseaux existants dans les emprises des travaux des voies projetées ou emprises adjacentes aux travaux ? en cas de présence de ces réseaux qui se chargera de leur déviation ?	Voir Article A.10 du fascicule A.

N°	Questions	Réponses
7	Peut-on avoir des dimensions pour le portail d'accès existant ainsi que le mur de clôture à démolir ? ou bien leur implantation sur plans afin de les localiser lors d'une prochaine visite sur site ?	Voir plan n° I-LI-2-2-T-DCE-PD-20200401-Voie d'accès-2/1-VF. Il est bien noté dans la définition de ce prix que l'entreprise fera une visite sur place pour estimer l'ampleur des travaux.
8	Est-ce que la commune exige-t-elle des prescriptions spéciales pour toutes les installations VRD type candélabres,...	Les propositions des équipements d'éclairage doivent être approuvées par la commune.
9	Les soumissionnaires sont tenus de présenter leurs données financières au cours de 5 dernières années. S'agit-il des années 2015 à 2019 ou des années 2014 à 2018 tel que présenté dans les formulaires correspondants.	2015 à 2019
10	Prière de nous fournir le rapport géotechnique du projet.	Voir rapports géotechniques ci-joint.
11	Dans le plan n° « I_LI_2_2_T_DCE-PD_20200401_Ass-EP-PL-01_VF », nous avons constaté l'absence des profils des collecteurs EP-19-1 et EP-20. Prière de nous fournir les profils manquants.	Voir plan n° « I_LI_2_2_T_DCE-PD_20200401_Ass-EP-PL-01_VF » réédité ci-joint.
12	Prière de nous fournir l'ensemble des plans au format Dwg.	Voir plans dwg ci-joint.
13	Quelle est la nature de la couverture du fossé trapézoïdal bétonné. Est-ce des dalles ou des grilles ? Dans le cas de grille, quel type de grille ?	Voir plan n° « I_LI_2_2_T_DCE-PD_20200401_Voie d'accès-2-7_VF » et plan n° « I_LI_3_2_T_DCE-PD_20200401_Voie d'accès-7_VF » ci-joint.
14	Prière de nous fournir un plan de détail des clôtures grillagées (de 2.2 m et 3.2m de hauteur) ou à défaut de nous préciser le type de clôture, le diamètre du fil et le détail du bavolet.	Voir complément CCTP-CLOTURE GRILLAGEE ci-joint.
15	Prière de préciser la nature du matériau des vannes murales prévues dans le projet (Au niveau des séparateurs	Inox 304L.

N°	Questions	Réponses												
	d'hydrocarbures et de la station de pompage). Est-ce de l'inox 304L ou de l'inox 316L ?													
16	Prière de nous préciser le mode d'asservissement de la vanne murale DN400 prévue au niveau de la station de pompage. S'agit-il d'une commande hydraulique par vérin ou motorisée par servomoteur électrique ?	la vanne prévue est motorisée.												
17	Prière de nous fournir le profil en long de la conduite de refoulement de la station de pompage afin que nous puissions dimensionner le réservoir anti-bélier.	Voir plan n° « I_LI_2_2_T_DCE-PD_20200401_Ass-EP-PL-01_VF » réédité ci-joint.												
18	Selon le plan n° « I_LI_2_3_T_DCE-PD_20200401_COFF-SP-HS-1_VF », le panier dégrilleur prévu est manuel, tandis que selon la définition des prix, il serait électrique. Prière de lever cette discordance.	Il s'agit un dégrilleur automatique. Voir plan n° « I-LI-2-3-T-DCE-PD-20200401-COFF/SP-HS-1VF » rectifié ci-joint.												
19	Prière de nous confirmer que le prix n° B.2.11 est sans unité et sans quantité.	Voir correction ci-dessous : <table><tr><td>B.2.11</td><td>Séparateur d'hydrocarbures</td><td></td><td></td></tr><tr><td>B.2.11.1</td><td>Séparateur d'hydrocarbures n°1</td><td>F</td><td>2</td></tr><tr><td>B.2.11.2</td><td>Séparateur d'hydrocarbures n°2</td><td>F</td><td>1</td></tr></table>	B.2.11	Séparateur d'hydrocarbures			B.2.11.1	Séparateur d'hydrocarbures n°1	F	2	B.2.11.2	Séparateur d'hydrocarbures n°2	F	1
B.2.11	Séparateur d'hydrocarbures													
B.2.11.1	Séparateur d'hydrocarbures n°1	F	2											
B.2.11.2	Séparateur d'hydrocarbures n°2	F	1											